



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный врач

(руководитель уполномоченного органа)

Брестская область

(наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ BY.10.11.01.013.E.000597.08.14 от 20.08.2014

Продукция:

Соединительные детали (фитинги), фурнитура, заглушки, коллектора с вентилями из латуни (до 10 мПа). Приложение к свидетельству о государственной регистрации на 1 стр. Область применения: системы холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжение. Изготовитель: TECE GmbH, ГЕРМАНИЯ (адрес: Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany). Получатель: TECE GmbH, ГЕРМАНИЯ (адрес: Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany)

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II Раздел 3

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании

Протокола исследований (испытаний) от 11.07.2014 № 491/491-ПА-14 Аккредитованный испытательный центр Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области"

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Главный врач



Н.Т. Гиндюк

BY № 0067712



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный врач

(руководитель уполномоченного органа)

Брестская область

(наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации

№ BY.10.11.01.013.E.000597.08.14 от 20.08.2014


1. Фитинги, фурнитура, заглушки, коллектора с вентилями из латуни системы TECeflex, артикулы с 700001 по 787999;
2. Фитинги, фурнитура, заглушки, коллектора с вентилями из латуни системы TECeLogo, артикулы с 8710001 по 8790099

Главный врач



Н.Т. Гиндюк

ЕВРАЗЭС
ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОБЩЕСТВО





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.03.П.003486.03.13

Дата 22. 03. 2013 г.

На основании заявления № 01473

от 20.03.2013

Организация-изготовитель: «TECE GmbH»

Адрес: Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany (Германия)

Импортёр (поставщик), получатель: «TECE GmbH»

Адрес: Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany (Германия)

Наименование продукции: Арматура для хозяйственно-питьевого водоснабжения: коллекторы с запорной арматурой, артикулы: 8730006 - 8730010

Продукция изготовлена в соответствии: сертификат ISO, декларация о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу: протокол испытаний, сертификат ISO, декларация о соответствии, письмо о безопасности предоставленных образцов, доверенность, этикетка, учредительные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Материал, контактирующий с питьевой водой: латунь

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 432/432-ВГ от 05.01.2013 г.

№ 042904

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах водной вытяжки при 20С, в баллах
Привкус водной вытяжки при 20С
Запах водной вытяжки при 60С, в баллах
Привкус водной вытяжки при 60С
Мутность по формазину, не более
Пенообразование

Фактическое значение

отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
0,7
стабильная
крупнопузырчатая пена
отсутствует, высота
мелкопузырчатой пены у
стенок цилиндра - менее 1
мм
7,5
1,4
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
Олово, мг/л, не более

Гигиенический норматив

не более 2
не более 2
не более 2
не более 2
2,6 единиц
отсутствие стабильной
крупнопузырчатой пены,
высота мелкопузырчатой
пены у стенок цилиндра - не
выше 1мм
6 - 9
5,0
1,0
5,0
0,3
0,03
0,5
0,1
0,1
10,0
0,001
2,0

Водородный показатель (рН)

Величина перманганатной окисляемости, мг/л, не более

Медь, мг/л, не более

Цинк, мг/л, не более

Железо (суммарно), мг/л, не более

Свинец (суммарно), мг/л, не более

Алюминий, мг/л, не более

Марганец, мг/л, не более

Никель, мг/л, не более

Кремний, мг/л, не более

Кадмий (суммарно), мг/л, не более

Олово, мг/л, не более

Область применения: для систем питьевого водоснабжения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Арматура для хозяйственно-питьевого водоснабжения: коллекторы с запорной арматурой, артикулы: 8730006 - 8730010

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)



подпись

М. П.

Мизганлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Ракитин С.А.

Морозова И. А.

Ракитин С.А.

Орган по сертификации продукции «МашПромСерт»
Общество с Ограниченной Ответственностью «МашПромСерт»
ОСП ООО «МашПромСерт» (рег. № РОСС RU.0001.11AY37)
119517, г. Москва, ул. Нежинская, д. 13, к. 79
Телефон/факс: +7 495 645 98 54/ +7 495 647 05 89
e-mail: mashpromsert@mail.ru

№ 837 - 04/16
От 08.04.2016 г.

Генеральному директору
ООО «ТЕСЕ Системс»
Кузьмина Романа Валерьевича
Адрес: 143405, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район,
деревня Гольево, улица Центральная, дом 3

Информационное письмо

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации продукции: «Арматура для хозяйственно-питьевого водоснабжения: коллекторы с запорной арматурой, артикулы: 8730006, 8730007, 8730008, 8730009, 8730010», сообщаем следующее, что вышеуказанная продукция не попадает под действие ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", и не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации или декларирования.

Настоящее письмо действительно с момента выдачи и до внесения изменений в требования технических регламентов Таможенного союза или вступление в силу новых на указанную Выше продукцию после выдачи настоящего письма.

Руководитель ОСП «МашПромСерт»



А.А. Якушева

Орган по сертификации продукции «МашПромСерт»
Общество с Ограниченной Ответственностью «МашПромСерт»
ОСП ООО «МашПромСерт» (рег. № РОСС RU.0001.11AU37)
119517, г. Москва, ул. Нежинская, д. 13, к. 79
Телефон/факс: +7 495 645 98 54/ +7 495 647 05 89
e-mail: mashpromsert@mail.ru

№ 836 - 04/16
От 08.04.2016 г.

Генеральному директору
ООО «ТЕСЕ Системс»
Кузьмина Романа Валерьевича
Адрес: 143405, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район,
деревня Гольево, улица Центральная, дом 3

Информационное письмо

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации продукции: «коллекторы для систем радиаторного отопления, артикулы: 340102, 340103, 340104, 340105, 340106, 340107, 340108, 340109, 340110, 340111, 340112; коллектор для систем отопления, артикулы: 712551, 712552, 712553, 712554, 712555, 712556, 712557, 712558, 712559, 712560, 712561; коллекторы для систем радиаторного отопления, артикулы: 7385582, 7385583, 7385584, 7385585, 7385586, 7385587, 7385588, 7385589, 7385590, 7385591, 7385592; коллектор для систем отопления с запорными вентилями, артикулы: 712540, 712541, 712542, 712543, 712544, 712545, 712546, 712547, 712548, 712549, 712550; коллектор для систем отопления с термостатическими вентилями, артикулы: 340152, 340153, 340154, 340155, 340156, 340157, 340158, 340159, 340160, 340161, 340162; коллектор для систем поверхностного отопления, артикулы: 77311102, 77311103, 77311104, 77311105, 77311106, 77311107, 77311108, 77311109, 77311110, 77311111, 77311112; коллектор для систем поверхностного отопления, артикулы: 77310002, 77310003, 77310004, 77310005, 77310006, 77310007, 77310008, 77310010, 77310011, 77310012; Дополнительные модули к коллектору, артикулы: 77310022, 77310023; термостатические вентили для подключения радиаторов отопления, артикулы: 8740431, 8740432; вентили на обратную подводку для подключения радиаторов отопления, артикулы 8740433, 8740434; запорно-присоединительные узлы для подключения радиаторов, артикулы 8740435, 8740436, 8740437, 8740438; термостат для вентилей М30*1,5 арт.8740430 и 77990036; термостатические вентили 720109, 720196, 77990052, 77920017», сообщаем следующее, что вышеуказанная продукция не попадает под действие ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", и не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации или декларирования.

Настоящее письмо действительно с момента выдачи и до внесения изменений в требования технических регламентов Таможенного союза или вступление в силу новых на указанную Выше продукцию после выдачи настоящего письма.

Руководитель ОСП «МашПромСерт»



А.А. Якушева